

Estriche Bodenbeläge Beschichtungen

Musterstraße 121
12163 Musterhausen
www.estrich5.de
info@estrich5.de

Mustermann Boden - Musterstraße 121 - 12163 Musterhausen

Herrn
Karl Klein
Kleinstraße 10
12345 Kleinhausen

Bitte geben Sie bei Rückfragen und Schriftstücken diese - Obj-Nr. - an!

Objektnummer: **P1007.9**

Ansprechpartner: Gerd Schnell
Mobil: 0171 - 12 12 12 13
email: schell@muster.de

Bauvorhaben: Einfamilienwohnhaus
Gartenstraße 15
12345 Gartenstadt

Architekt: Jan Luftikus
Haagstraße 23
68019 Mannheim

Musterhausen, 24.07.2019

Bedenkenanmeldung nach VOB/B § 4.3

Sehr geehrter Herr Klein,

entsprechend den Bestimmungen des § 4.3 VOB melden wir hiermit Bedenken an, wegen den

Rohrleitungen auf dem Untergrund

Nähere Begründung unserer Bedenken:

Durch den zu hohen Einbau der Rohrleitungen, ist die geforderte Trittschalldämmung nicht mehr einzuhalten.

Die vertraglich zugesagte Auftragsabwicklung ist erst nach Behebung des geschilderten Mangels möglich. Die durch nicht zügige Auftragsabwicklung entstehenden nachweisbaren Kosten müssen in Rechnung gestellt werden. Wir bitten, um Beseitigung des Mangels bis 26.07.2019.

Sofern eine Abstellung der Mängel als Vorarbeit unserer vertraglichen Leistung möglich ist, muss uns dafür eine Anweisung von Ihnen sowie eine Kostenerstattungszusage bis 26.07.2019 vorliegen.

Wir bitten um umgehende Nachricht, da wir bis zu Ihrer Weisung in der Leistungserbringung behindert sind.

Mit freundlichen Grüßen
Mustermann Boden